

## Protokol o zkoušce vzorku . 2024/0088

Zadavatel: Obec Popovice  
p.78  
25001 Popovice

Místo odb ru: Popovice, p.105,

Klasifikace vzorku: Pitná voda

Učel: voda pitná, veřejné zásobení

Odb ru provedl Aneta Adamová, VHS Benešov

Datum odb ru: 22.01.2024 12:30

Datum přijmu: 22.01.2024 13:30

Ukončení: 02.02.2024

Strana: 1 / 1

Název stanovení	Jednotky	Výsledek	Metoda	NM	Limit	
* teplota vzorku	°C	8,7	SOP 19			
pach		příjemný	SOP 1		0	
chuť		příjemná	SOP 25		0	
barva	mg/l Pt	2,5	SOP 2	± 10 %	20	
zákal	ZF(n)	1,4	SOP 3	± 5 %	5	
pH		6,8	SOP 4	± 0,1	6,5-9,5	
chem. spotřeba kysel.	mg/l	1,00	SOP 6	± 5 %	3	
železo	mg/l	< 0,020	SOP 10		0,2	
amoniakální ionty	mg/l	< 0,050	SOP 12		0,5	
dusitan	mg/l	< 0,015	SOP 13		0,5	
dusíkatý	mg/l	37,7	SOP 30	± 10 %	50	
konduktivita	mS/m	26,20	SOP 17	± 3 %	125	
chlor volný	mg/l	< 0,050	SOP 16		0,3	
Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	SOP 37		0	
koliformní bakterie	KTJ/100 ml	0	SOP 37		0	
enterokoky	KTJ/100 ml	0	SOP 21		0	
počet kolonií při 36°C	KTJ/ml	0	SOP 22		40	
počet kolonií při 22°C	KTJ/ml	15	SOP 22	± 20 %	200	

Limitní hodnoty podle vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

U vzorků vzorkovaných neposouzeno není laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za správné provedení posouzené zkoušky.

Metody nepodléhající posouzení ASLAB jsou označeny \* před názvem.

Nejistota měření [NM] je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu relativní směrodatné odchylky v procentech zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot, které nelze přesně kvantifikovat.

Metody nepodléhající posouzení ASLAB jsou označeny \* před názvem.

Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý. V případě, že odběr vzorku provedl "Zákazník" - datum a místo odběru je dle vyjádření subjektu, který odběr provedl.

V Benešově 05.02.2024

vedoucí laboratoře: Jiří Žovinec



VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST BENEŠOV  
a.s.  
Černošská 1600, 256 13 Benešov  
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865  
- 23 -