

Příloha č.1 – zásad pro poskytnutí daru

Požadavky na provedení nových kanalizačních tlakových přípojek

Kanalizační přípojka do 25 m je dle Přílohy č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 30 ke stavebnímu zákonu, drobnou stavbou, která nevyžaduje povolení stavebního úřadu. Připojení na kanalizační stoku musí být schváleno vlastníkem dotčeného pozemku a vlastníkem a provozovatelem kanalizace. K žádosti o napojení je třeba doložit technickou dokumentaci zpracovanou projektantem.

Pokud bude délka přípojky delší než 25 m jedná se o jednoduchou stavbu podle Přílohy č. 2 odst. 1 písm. i) ke stavebnímu zákonu, která vyžaduje povolení stavebního úřadu.

V technologii domovní čerpací stanice, musí být použita **čerpadla typu hydrodynamická, odstředivá s vířivým kolem a řezacím zařízením**. Při stavbě kanalizace v r. 2015 byla u RD použita čerpadla KSB AMAREX NS 32-160, výtlačná potrubí jsou navržena o DN 40 mm. Z technických důvodů není doporučeno použití hydrostatického objemového vřetenového čerpadla. Tento typ čerpadel je i více poruchový.

Všeobecné zásady pro budování tlakových přípojek

Žadatel o připojení rodinného domu na splaškovou kanalizaci je povinen dodržet podmínky projektové dokumentace schválené provozovatelem kanalizace.

Do domovní čerpací stanice (dále jen DČS) mohou být svedeny pouze splaškové odpadní vody z napojovaného objektu. Do DČS nesmí být odváděny jiné druhy vod, jako podzemní, dešťové, nebo látky, které nejsou dle zákona odpadními vodami nebo které překračují dovolenou míru znečištění.

DČS se umísťuje na pozemku vlastníka nemovitosti za uzávěrem se zemní soupravou, tzn. uzávěr přípojky, který je osazen za odbočením z uličního řadu na veřejném pozemku.

Veškeré prostupy akumulární jímky musí být zaručeně vodotěsné a poklop v provedení zamezující vniku abrazivních látek a povrchové vody.

V místech s pojezdem vozidly nebo výskytem vysoké hladiny podzemní vody musí být plastová jímka zabezpečena proti poškození např. zhroucení stěn nebo nadzvednutím hydrostatickým vztlakem podzemní vody. Pro tyto případy je požadováno obetonování akumulární jímky nebo použití jímky dvouplášťové s prostorem mezi jednotlivými plášti vyplněným betonem.

Před uvedením do provozu provede provozovatel VHS Benešov a.s. kontrolu domovní čerpací stanice. Pro spuštění kanalizační přípojky je třeba kontaktovat pracovníci VHS Benešov a.s. paní Šimánkovou tel: 720 828 525, která vyzve techniky, kteří se dostaví na místo a zkontrolují zařízení. Ke kontrole bude třeba předložit certifikát čerpacího zařízení, potrubí, zkoušku těsnosti akumulární jímky, tlakovou zkoušku přípojky, doklad o revizi elektroinstalace zařízení a projektovou dokumentaci včetně technické zprávy. O kontrole bude sepsána zpráva podepsaná provozovatelem kanalizace a vlastníkem DČS.

Při spuštění bude vhodná účast osoby, která prováděla montáž čerpadla. Je zakázáno spouštět kanalizační přípojku bez souhlasu provozovatele VHS Benešov s.r.o.

František Zvolský
starosta obce