



ZÁKLADNÍ OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ-NN:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE-TN
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA-NN: 3+PEN,400/230V,50Hz-TNC
KATEGORIE PROSTŘEDÍ - VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 332000-3,PNE330000-2,
NEBEZPEČNÝ PROSTOR/STANDARDNÍ VNĚJŠÍ VLIVY:
TYP PROSTORU=V,VARIABILNÍ VNĚJŠÍ VLIVY -AE1,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM3,AT2

- PROJEKTOVANÝ KABEL AYKY 4x25mm2 1kV
- VODOVODNÍ PORUBÍ
- VENKOVNÍ EL. PŘÍPOJKA NN PRO STUDNU - DEMONTÁŽ
- TRASA STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO VEDENÍ VN 22kV ČEZd
- CETIN

PROJEKTANT: Petr Slabihoudek	KRESLIL: Vladimír Bárta	AUTORIZACE: Petr Slabihoudek	ČÍSLO STAVBY 26018	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SLABIHOUEK PETR HRÁSKÉHO 770/4 256 01 BENEŠOV Email: slabihoudek@tiscali.cz TEL:602271030 IČO 12572888			
INVESTOR Vladimír Škvor, Teplýšovice 34E, PSČ 256 01	OBJEKT El. přípojka studna+oprava vodovodní přípojky			OBSAH	SITUACE STAVBY	STUPEŇ	DPZ
MÍSTO STAVBY Teplýšovice	STAVEBNÍ ÚŘAD Benešov			DATUM 2026	ZAK. ČÍSLO 26018	MĚŘÍTKO 1:500	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
NAZEV AKCE: FARMA TEPLÝŠOVICE p.č. 554/8 KABELOVÁ ELEKTROPŘÍPOJKA NN VÝMĚNA POTRUBÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY VE SPOLEČNÉ TRASE				VÝKRES Č.:			C2